

給水装置工事確認書

水栓番号 _____

工事場所 八街市

申請者

確 認 項 目	確 認 結 果		
1. 管の種類	<input type="checkbox"/> 積算書のとおり	<input type="checkbox"/> 積算書訂正	
2. 管の口径	<input type="checkbox"/> 積算書のとおり	<input type="checkbox"/> 積算書訂正	
3. 布設延長	<input type="checkbox"/> 積算書のとおり	<input type="checkbox"/> 積算書訂正	
4. 管の埋設深さ	<input type="checkbox"/> 公道部	<input type="checkbox"/> _____ cm	<input type="checkbox"/> 浅層埋設
	<input type="checkbox"/> 私道部	<input type="checkbox"/> 60cm以上	<input type="checkbox"/> 60cm未満
	<input type="checkbox"/> 宅地内	<input type="checkbox"/> 30cm以上	<input type="checkbox"/> 30cm未満
5. 管の接合	<input type="checkbox"/> 適正		
6. 逆流防止装置の設置状況	<input type="checkbox"/> 適正		
7. 吐水口と越流面との間隔	<input type="checkbox"/> 適正		
8. 給水用具の取付状況	<input type="checkbox"/> 適正		
9. 給水栓等の位置	<input type="checkbox"/> 積算書のとおり	<input type="checkbox"/> 積算書訂正	
10. 管の防護措置	<input type="checkbox"/> 適正		
11. 使用材料の確認	<input type="checkbox"/> 認証品		
12. 耐圧試験（1MPa・30分間）	<input type="checkbox"/> 漏水なし（写真添付）		
13. 水質検査	<input type="checkbox"/> 残留塩素0.1mg/L以上を確認	<input type="checkbox"/> なし	
14. 明示シート敷設	<input type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし	
15. 路面復旧状況	<input type="checkbox"/> 良好（ <input type="checkbox"/> 仮復旧 <input type="checkbox"/> 本復旧）		

水道法第25条の10の規定に基づき、上記項目について確認したことを報告いたします。

年 月 日

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者名