

給 水 装 置 工 事 確 認 書

水栓番号 _____

工事場所 八街市

申 請 者

確 認 項 目	確 認 結 果
1. 管の種類	☐ 設計・積算書のとおり ☐ 設計・積算書訂正
2. 管の口径	☐ 設計・積算書のとおり ☐ 設計・積算書訂正
3. 布設延長	☐ 設計・積算書のとおり ☐ 設計・積算書訂正
4. 管の埋設深さ	☐ 公道部 ☐ cm ☐ 浅層埋設 (cm)
	☐ 私道部 ☐ 60 cm以上 ☐ 60 cm未満 (cm)
	☐ 宅地内 ☐ 30 cm以上 ☐ 30 cm未満 (cm)
5. 管の接合	☐ 適正
6. 逆流防止装置の設置状況	☐ 適正 ☐ 該当なし
7. 吐水口と越流面との間隔	☐ 適正 ☐ 該当なし
8. 給水用具の取付状況	☐ 適正
9. 給水栓等の位置	☐ 設計・積算書のとおり ☐ 設計・積算書訂正
10. 管の防護措置	☐ 適正
11. 使用材料の確認	☐ 認証品
12. 耐圧試験 (1 MPa・5 分間)	☐ 漏水なし
13. 水質検査	☐ 残留塩素 0. 1 mg/L 以上を確認 (mg/L)
	☐ 0. 1mg/L 以下 (mg/L)
14. 明示シート敷設	☐ あり ☐ なし
15. 路面復旧状況	☐ 良好 (☐ 仮復旧 ☐ 本復旧)

水道法第 2 5 条の 1 0 の規定に基づき、上記項目について確認したことを報告いたします。

年 月 日

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者名